







Условное обозначение:

 - демотируемый участок стенового ограждения

Указания по ремонту стенового ограждения:

1. Демонтировать стеновое ограждение согласно схеме. Демонтаж производить поэтапно отдельными участками.
2. Восстановить стеновое ограждение на демотируемом участке. Кладку стенового ограждения выполнять с обязательной перевязкой швов существующей и вновь возведенной части стенового ограждения. Кладку стенового ограждения выполнить с армированием металлической сеткой из проволоки диаметром 6 мм и ячейкой 100×100 мм через два ряда кладки.
3. После завершения работ по восстановлению стенового ограждения усилить пилястры ряда "Б" по осям "3" и "5" согласно схеме представленной на листе 41.
4. Все работы выполнять специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ с соблюдением действующего законодательства РФ в области строительства.

						№ ВО-197-05-13			
						ОАО "Челябинский Дом Печати"			
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заключение по результатам обследования технического состояния здания склада, расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 60	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ковалева Л.А.			29.05.13		Р	40	60
Пров.		Гром А.Н.			29.05.13				
Т.контр.		Кузсин В.Р.			29.05.13	Схема ремонта стенового ограждения		ООО "ВЕЛД" ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УКБ	
Н.контр.		Гром А.Н.			29.05.13				
Утв.		Кузсин В.Р.			29.05.13				